

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

de Wit B.V.
Gerstdijk 17
5704 RG Helmond
Netherlands

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006



Aktenzeichen: 5020261-1410-0002 / 308158

File ref.:

Ausweis-Nr. 40057747

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-11-28

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Ackermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
de Wit B.V., Gerstdijk 17, 5704 RG HELMOND, NETHERLANDS

Aktenzeichen / *File ref.*
5020261-1410-0002 / 308158 / TL3 / RHZ

Datum / *Date*
2023-11-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057747.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057747.

Verbindungsdose *Connecting box*

Typ(en) / *Type(s)*

H4

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 500 V
Bemessungsquerschnitt <i>Rated cross section</i>	4,0 mm ²
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 55 / IP 56
Ausführung <i>Construction</i>	- mit Einführungsstutzen Typ/type EDK25 - ohne Einführungen -with inlet ports -without inlet ports
Bauart <i>Kind of construction</i>	Einführungsstutzen für Mantelleitungen von 5,0 - 14,0mmØ; 15,0 - 18,0mmØ; 19,0 - 20,0mmØ <i>inlet ports for cable 5,0 - 14,0mmØ; 15,0 - 18,0mmØ; 19,0 - 20,0mmØ</i>
Anbringungsart <i>Attachment type</i>	Aufputzverlegung <i>surface mounting</i>
Werkstoff des Gehäuses <i>Material of case</i>	PP - alle Farben <i>PP - all colors</i>
Werkstoff der Abdeckung <i>Material of the cover</i>	PP - alle Farben <i>PP - all colors</i>
Anmerkung <i>Remark</i>	Leerdose <i>empty box</i>

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.